WESTAG

Herstellererklärung für Bedienungskräfte der Klasse 3 nach DIN EN 12217

nach Prüfverfahren DIN EN 12046-2

Name des Herstellers: Westag Saterland GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland

Wir erklären hiermit, dass die Holzwerkstofftüren der Firma Westag Saterland, den Bedienungskräften für handbetätigte Baubeschläge der Klasse 3 gem. DIN 12217 (max. 25 Newton) entsprechen.

Dieses wurde gem. DIN EN 12046-2 geprüft.

Durchschnittswerte der Messungen:

Ausklinken der Tür von der Bandseite:	19,0N
Öffnen der Tür von der Bandseite:	17,2N
Schließen der Tür von Bandseite:	15,4N
Ausklinken der Tür von Bandgegenseite:	18,6N
Öffnen der Tür von Bandgegenseite:	13,4N
Schließen der Tür von der Bandgegenseite:	21,1N

Die Messungen der Bedienungskräfte liegen im vollen Umfang in der Klasse 3 der DIN EN 12217.

Der Wert von 25N wird nicht überschritten.

Digital signiert von H.Gerdes
Ort: Saterland
Datum: 2025-06-24 09:21+02:00

Westag Saterland GmbH
Heiner Gerdes
Produktentwicklung